Odpovede na otázky k zadaniu VO vznesené uchádzačmi k dátumu 3.11.2020

Otázka :

Bolo by možné doložiť pôdorysy vo formáte .dwg?

Odpoveď:

DWG súbory obstarávateľ už zverejnil ako POMOCNÚ DOKUMENTÁCIU využiteľnú ako interný dokument uchádzača (práca s detailmi, pomocné zakreslenia). Základným dokumentom pre spracovanie ponuky zostáva dokumentácia vo formáte PDF.

Link na dokumenty DWG:

https://ronaskk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gazdik_ronaskk_onmicrosoft_com/EhdQUe9b1RZAgekT55_uMR8Bchh3r6p_pZRr7kyZ8Ogg0w?e=gbDr5L

Otázka :

Po nástupe záložného zdroja pri výpadku el. energie je požiadavka na svietivosť 20% z normálneho stavu za použitia DCemDim. Môže byť toto realizované aj iným spôsobom ako použitím driveru DCemDim. Náš návrh obsahuje rovnaký výsledok ale iným systémom.

Odpoveď:

Požadujeme pre zabezpečenie systémovej jednotnosti bezpečnostného osvetlenia v súčasnosti a aj budúcnosti, nakoľko v nerekonštruovaných zónach je bezpečnostne osvetlenie pripájané cez DC220V. V nových zónach bude pripájané na UPS v režime online.

Požadujeme prevádzkovať UPS v režime online a nie v režime bypass. V prípade výpadku a aktívneho napájania z batérii požadujeme aby svietidla prešli z výkonu 100% na úroveň výkonu 20% v čase do 2s. Minimálny čas prevádzky z batérii musí byť 30minút. Cieľom prevádzky v online režime je chrániť systém UPS od vysokých nábehových prúdov zo systému osvetlenia a súčasne odznenie vysokých a nábehových prúdov (inteligentných napájacích zdrojov svietidiel) realizovať postupným zapínaním po skupinách s oneskorením 200ms.

Otázka :

Vo „Výkaz výmer – rekonštrukcia osvetlenia“ položka 7 garnižový systém. Táto položka sa odvoláva na dokumentáciu SMTS kde o tom zmienka neni.

Odpoveď:

Viac informácii je dispozícii v situačných výkresoch. V dokumentácii K2-03 Hodnotenie SMTS pre systém osvetlenia nie je tento technologický celok hodnotený, pretože nemá dopad na merateľné ukazovatele projektu.

Otázka :

Odpovede na otázky k zadaniu VO vznesené uchádzačmi k dátumu 3.11.2020

Je určená pozícia **požadovaných externých zdrojov pre svietidlá v časti s vysokou teplotou okolia (+65°C)? Nakoľko disponujeme** kompletným svietidlom určením do vysokých teplôt.

Odpoveď:

Obstarávateľ v projekte definoval podmienky prostredia nad výrobnou technológiou, na základe nich projektant zvážil všetky riziká vyplývajúce z vysokých teplôt prostredia. Predmetom projektovej dokumentáciu je optimálny koncept systému osvetlenia rešpektujúci aj krátkodobé pôsobenie vyšších teplôt. Prosíme uchádzača aby si dôkladne naštudoval dokumentáciu, pozrel videa, ktoré sú na stiahnutie a zvážil technické riešenia zohľadňujúce všetky riziká. Udržateľnosť projektu je 5 rokov, záručná doba na funkčnosť je 5 rokov a podmienky na udržiavaný svetelný tok svietidiel sú L70F50, 100 000 hodín v intervale prevádzkovej teploty prostredia od –30 až do +65 ºC.

Otázka:

Môžete prosím bližšie technicky špecifikovať okenný snímač teploty IQRF? Pre Logický celok 1: výmena otvorových konštrukciíĎakujem

Odpoveď:

Okenný snímač IQRF je snímač stavu otvorenia okna pracujúci na požadovanej frekvencii 868 MHz. Vlastnosťou snímača je snímanie oboch polôh okna (otvorenie/zatvorenie). Vlastnosťou technológie je schopnosť merané veličiny previesť do akéhokoľvek bežne používaného protokolu (dátového tvaru/správy) napr. BacNet, ModBus, ModBus RTU/TCP,M-Bus a Wireles M-Bus aby vybraný systém riadenia regulácie vykurovania dokázal tento signál spracovať a využívať."

Otázka:

Chcel by som sa informovať ohľadom VO. V jedných podkladoch je termín odovzdania 4.11.2020 a v druhých ktoré boli pridané ako posledné je termín odovzdania 18.11.2020 (keď že portál berie ako keby bola súťaž vyhlásená na novo). Za upresnenie Ďakujem

Odpoveď:

Lehotu na predloženie ponuky sme upravili na termín 18.11.2020. Informáciu o zmene termínu sme uverejnili na našej webovej stránke.
https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-narocnosti-v-podniku-rona-a-s/